



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №1
МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА**
ул. Чапаева д. 30, пгт Ялта, м.о. Мангушский, ДНР, 287450,
e-mail: yaltaschooln1@mail.ru Идентификационный код 9305005151

16.10.2024 № 43

Прокурору
Мангушского района
советнику юстиции
Д.В.Чехрук

Ответ на представление об
устранении нарушений федерального
законодательства от 18.09.2024г. № 91-1540/1

Представление прокурора Мангушского района Донецкой Народной Республики об исполнении федерального законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в ГБОУ «Ялтинская школа №1 Мангушского м.о.» от 18.09.2024 № 4691-1540/1 (далее – представление) рассмотрено комиссией ГБОУ «Ялтинская школа №1 Мангушского м. о.», заслушали по данному вопросу старшего помощника прокурора Мангушского района Донецкой Народной Республики – Савченко А.Г. на совместном совещании от 10.10.2024 года.

По фактам нарушений законодательства, указанным в представлении, проведена служебная проверка, по итогам которой сообщаем об исправлении нарушений и запланированных мероприятиях по устранению нарушений:

- 1.В помещении, где разводятся дезинфекционные растворы, имеется в наличии инструкция по разведению дезсредств.
2. На партах и стульях нанесена цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой.
- 3.Здание котельной оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.
- 4.На пути эвакуационного выхода обеспечена возможность свободного открытия двери изнутри без ключа (возле щитовой).
- 5.На двупольной двери установлен доводчик для самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.

Привлечь виновных лиц, допустивших указанные нарушения закона нет возможности, так как данные работники уволены с занимаемых должностей. (приказы прилагаются).

Для устранения всех следующих нарушений, требующих финансирования, начальнику Отдела образования Администрации Мангушского муниципального округа отправлено письмо (прилагается) от 16.10.2024г. №44 о необходимости выделения бюджетного финансирования на устранение нарушений, указанных в Представлении, а именно:

1. Запланировано приобретение вытяжного зонта в кабинете химии. Согласно письму Министерства образования и науки запланировано оснащение данного учреждения комплектами «Кабинет химии», «Кабинет физики», «Кабинет биологии», «Компьютерный класс».

2. Планируется подключение в учреждении сигнала о срабатывании системы АПС в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и в ближайшую пожарную часть. Сейчас подключение в кабинете заведующего хозяйством.

3. Кабинеты для обучающихся 1-4 классов внесены в план по оборудованию холодным и горячим водоснабжением.

4. Планируется разместить пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения (помещение подвала).

5. Планируется установить ограждение территории забором.

6. В планах оборудование, с учетом обеспечения условий доступности, туалетной комнаты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Все перечисленные нарушения могут быть устранены при выделении дополнительного финансирования.

Директор



Т.И. Такаджи